

Romus
13-15 rue du Taillefer
91160 Champlan
France

vos références **vos références** **nos références** **date**
PW/2108 PW/2108 PW/2108 2013-10-01

Rapport de certification 13/2108

1. Description du revêtement de sol:

groupe de produits: Tapis d'entrée

2. Essais exécutés:

European Fire classification in accordance with EN 13501-1 (2002)		
Class	EN ISO 11925-2 (15 s surface flame attack) or EN 14041 (2004)	EN ISO 9239-1 (test duration = 30 min)
E _{fl}	F _s ≤ 150 mm within 20 s	No requirement

3. Conclusion:

Compte tenu des modalités de la mise en exécution et des résultats d'essais, le revêtement de sol mentionné ci-dessus est classé

E_{fl}

Pose libre sur un substrat un substrat non-inflammable ou inflammable***

** Utilisation sur des supports avec classe A1 ou A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)*

***Utilisation sur des supports de bois et des supports de classe A1 et A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.3)*


Ce rapport comprend 2 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.

Centexbel est reconnu en tant que 'notified body' 0493 pour la directive européenne sur les produits de construction et pour la directive européenne sur les moyens de protection personnels

CENTEXBEL GENT
Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde (Gent)
Tél. +32 9 220 41 51
Fax +32 9 220 49 55
e-mail gent@centexbel.be

CENTEXBEL BRUXELLES
Rue Montoyer 24-B2
BE-1000 Bruxelles
Tél. +32 2 287 08 30
Fax +32 2 230 68 15
e-mail brussel@centexbel.be

CENTEXBEL VERVIERS
Avenue du Parc 38
BE-4650 Herve (Chaîneux)
Tél. +32 87 32 24 30
Fax +32 87 34 05 18
e-mail chaineux@centexbel.be



destinataire
ROMUS

nos réf.
PW/2108

date
2013


numéro de page
2

Le nom commercial de ce groupe de produits est:

S W E M ' O C V
S W E M ' C N W
S W E M ' V T K Q
S W E M ' U V C T
" U E T C R G Z "

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants:
UGent: 12-746 du 2012-10-30

Validité du certificat: 2017-10-30


Petra Wittevrongel
product certifier